


INSTALLATION INSTRUCTIONS E-FCB and E-FFB Series


Document:	LPN00548X0001A2_A	Date	7-02-2019
Created By:	TMT	ECO#	010778




1/2" FITTER



YOKE



TRUNNION



2" FITTER

CAUTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- DANGER**- Risk of shock- Disconnect power before installation.
DANGER – *Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.*
- This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Suitable for Wet Locations.
Adapte pour les Endroits Mouilles.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

MOUNTING USING 1/2" FITTER

NOTE: Fixture can be mounted to any metal 1/2" NPSM threaded mounting (supplied by others).

NOTE: When mounting the fixture in an inverted position (1/2" fitter above fixture), mount fixture to a watertight junction box and cover. Also, caulk the conduit openings, around the junction box cover, and the wire entry end of the 1/2" fitter with a high grade caulking material, such as silicone rubber, to ensure water does not enter fixture through 1/2" fitter.

- Route fixture leads through hole in mount.
- Thread mounting onto end of fitter on fixture and secure with locknut. Using thread sealant on the threads will ensure a watertight seal.
- Wire as indicated in **Electrical Connections** section.
- Aim fixture by loosening screw on knuckle of fitter and rotating fixture to desired tilt angle. Re-tighten screw.

MOUNTING USING YOKE

- Mount fixture using (2) 1/4" (6 mm) fasteners appropriate for mounting surface. Slots in base of yoke can be used as a template for locating holes in mounting surface.
- Aim fixture by loosening screws on sides of yoke and rotating fixture to desired tilt angle. Re-tighten screws.
- Route cord from fixture to junction box where supply leads can be accessed. Seal entry of cord into junction box.
- Wire as indicated in **Electrical Connections** section.

MOUNTING USING TRUNNION

- For E-FFB08 and E-FFB11 fixtures mount using (2) 1/4" (6 mm) fasteners and washers appropriate for mounting surface. For E-FFB18 and E-FFB23 fixtures use (2) 3/8" (10 mm) fasteners and washers appropriate for mounting surface. Slots in base of trunnion can be used as a template for locating holes in mounting surface.
- Remove locking screw on side of trunnion.
- Loosen hex head bolts on sides of the trunnion.
- Rotate trunnion to desired tilt angle. Line up inner and outer trunnion locking holes.
- Insert locking screw, removed in Step 2, into matching holes of inner and outer trunnion. Tighten screw.
- Securely tighten both hex head bolts on sides of trunnion.
- Wire as indicated in **Electrical Connections** section.

MOUNTING USING 2" FITTER (E-FFB08 AND E-FFB11)

NOTE: Fixture is intended to be mounted on 2-3/8" (60 mm) O.D. heavy wall pipe or tenon.

- Pull supply leads through end of mounting pipe or tenon.
- Wire cord leads exiting bottom of 2" fitter to supply leads as indicated in Electrical Connections section.
- Insert splices and cord into open end of mounting pipe or tenon.
- Slip lower fitter over pipe or tenon, being careful not to pinch any leads.
- Aim fixture by rotating on pipe or tenon to desired direction. Securely tighten (2) Allen set screws on fitter to 140 in-lbs (16 N•m).
- Loosen (DO NOT remove) Allen head bolt holding two halves of fitter together. Tilt fixture to desired angle. Tighten bolt to 132 in-lbs (15 N•m).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

E-FCB and E-FFB Series

Document:	LPN00548X0001A2_A	Date	7-02-2019
Created By:	TMT	ECO#	010778

MOUNTING USING 2" FITTER (E-FFB18 AND E-FFB23)

NOTE: fixture is intended to be mounted on 2-3/8" (60 mm) O.D. heavy wall pipe or tenon.

1. Remove splice compartment cover from upper fitter by removing (2) screws on cover.
2. Route supply leads through bottom of the fitter and into fitter splice compartment.
3. Strain relief is required for electrical connections on 2" adjustable fitter mounts at heights of 35' (7.6 m) and above. Tie a knot in the supply wires above the supply wire entry hole in the fitter splice compartment to reduce the strain on the connections. Make sure the knot will not slip through the hole.
4. Slip lower fitter over the mounting pipe or tenon, being careful not to pinch any leads.
5. Aim fixture by rotating on pipe or tenon to desired direction. Securely tighten (2) Allen set screws on fitter to 140 in-lbs (16 N•m).
6. Loosen (DO NOT remove) Allen head bolt holding two halves of fitter together. Tilt fixture to desired angle. Tighten bolt to 132 in-lbs (15 N•m).
7. Wire in splice compartment as indicated in **Electrical Connections** section.
8. Replace fitter splice compartment cover and tighten (2) screws that were removed in Step 1.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Fixture is equipped with universal volt driver 120-277V (ie. 120V, 208V, 240V or 277V)

PHASE TO NEUTRAL WIRING 120/277V

1. Connect supply ground to fixture ground (green) lead.
2. Connect supply common to fixture neutral (white) lead.
3. Connect supply Vin to fixture hot (black) lead.

Tuck all wires carefully into wiring chamber ensuring that no wires are pinched.

PHASE TO PHASE WIRING 208/240V

1. Connect supply ground to fixture ground (green) lead.
2. Connect supply L1 (Hot) to fixture neutral (white) lead.
3. Connect supply L2 (Hot) to fixture hot (black) lead.

Tuck all wires carefully into wiring chamber ensuring that no wires are pinched.

FCC NOTICE

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved could void your authority to use this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Series E-FCB y E-FFB

Documento:	LPN00548X0001A2_A	Fecha	7-02-2019
Creado por:	TMT	N.º ECO	010778

MONTAJE CON ACOPLADOR DE 1/2"

NOTA: La luminaria se puede montar a cualquier montura metálica roscada NPSM de 1/2" (suministrado por terceros).


NOTA: Cuando se instale la luminaria de forma invertida (con el acoplador de 1/2" arriba de la luminaria), monte la unidad en una caja de conexiones y una cubierta herméticas. Además, calafatee las aberturas de los conductos alrededor de la cubierta de la caja de conexiones y el extremo de entrada de alambre del acoplador de 1/2" con un material de calafateado de alto grado, como goma de silicona, para asegurarse de que el agua no entre en la luminaria a través del acoplador de 1/2".

1. Guíe los alambres de la luminaria a través del orificio en la montura.
2. Enrosque la montura en el extremo del acoplador en la luminaria y fíjela con la tuerca de seguridad. El uso de sellador de roscas en las roscas asegurará un sellado hermético.
3. Realice las conexiones eléctricas conforme a la sección **Conexiones eléctricas**.
4. Dirija la luminaria aflojando el tornillo en el nudillo del acoplador y girando la luminaria hasta el ángulo de inclinación deseado. Vuelva a apretar el tornillo.


e-conolight®




ACOPLADOR DE
1/2"



YUGO



MUÑÓN



ACOPLADOR
DE 2"

MONTAJE CON YUGO

1. Monte la luminaria con dos (2) tornillos de 1/4" (6 mm) apropiados para la superficie de montaje. Las ranuras en la base del yugo se pueden utilizar como plantilla para ubicar los orificios en la superficie de montaje.
2. Dirija la luminaria aflojando los tornillos en los lados del yugo y girando la luminaria al ángulo de inclinación deseado. Vuelva a apretar los tornillos.
3. Guíe el cable desde la luminaria hasta la caja de conexiones, donde se puede acceder a los cables de alimentación. Selle la entrada del cable en la caja de conexiones.
4. Realice las conexiones eléctricas conforme a la sección **Conexiones Eléctricas**.

MONTAJE CON MUÑÓN

1. Para el montaje de las luminarias E-FFB08 y E-FFB11, use dos (2) tornillos y arandelas de 1/4" (6 mm) apropiados para la superficie de montaje. Para las luminarias E-FFB18 y E-FFB23 use dos (2) tornillos y arandelas de 3/8" (10 mm) apropiados para la superficie de montaje. Las ranuras en la base del muñón se pueden utilizar como plantilla para ubicar los orificios en la superficie de montaje.
2. Retire el tornillo de bloqueo en el lado del muñón.
3. Afloje los pernos de cabeza hexagonal en los lados del muñón.
4. Gire el muñón hasta alcanzar el ángulo de inclinación deseado. Alinee los orificios de bloqueo del muñón interior y exterior.
5. Inserte el tornillo de bloqueo, que retiró en el paso 2, en los orificios correspondientes del muñón interior y exterior. Apriete el tornillo.
6. Apriete firmemente ambos tornillos de cabeza hexagonal en los lados del muñón.
7. Realice las conexiones eléctricas conforme a la sección **Conexiones Eléctricas**.

MONTAJE CON ACOPLADOR DE 2" (E-FFB08 Y E-FFB11)

NOTA: La luminaria está diseñada para montaje en tubos o espigas de pared gruesa de 2-3/8" (60 mm) de diámetro exterior.

8. Tire de los cables de alimentación a través del extremo del tubo o espiga de montaje.
9. Instale los cables del cordón que salen de la parte inferior del acoplador de 2" hacia los cables de alimentación según se indica en la sección **Conexiones Eléctricas**.
10. Inserte los empalmes y el cordón eléctrico en el extremo abierto del tubo o espiga de montaje.
11. Deslice el acoplador inferior sobre el tubo o la espiga, teniendo cuidado de no aplastar ningún cable.
12. Dirija la luminaria girándola sobre el tubo o la espiga en la dirección deseada. Apriete firmemente los dos (2) tornillos Allen en el acoplador con un par de apriete de 140 lb-pulg. (16 N•m).
13. Afloje (SIN retirar) el tornillo Allen que sujeta las dos mitades del acoplador. Incline la luminaria según el ángulo deseado. Apriete el tornillo con un par de apriete de 132 lb-pulg. (15 N•m).

PRECAUCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **PELIGRO**- Riesgo de descarga eléctrica- Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en inglés) o el código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado. *Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.*
3. Adecuada para uso en lugares húmedos.
Adapte pour les Endroits Mouilles.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS POSTERIORES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Series E-FCB y E-FFB

Documento:	LPN00548X0001A2_A	Fecha	7-02-2019
Creado por:	TMT	N.º ECO	010778

MONTAJE CON ACOPLADOR DE 2" (E-FFB18 Y E-FFB23)

NOTE: La luminaria está diseñada para su montaje en tubos o espigas de pared gruesa de 2-3/8" (60 mm) de diámetro exterior.

1. Retire la cubierta del compartimiento de empalmes de la abrazadera superior retirando los dos (2) tornillos en la cubierta.
2. Guíe los cables de alimentación a través de la parte inferior del acoplador y hacia el compartimiento de empalme del acoplador.
3. Se requiere colocar un alivio de tensión para las conexiones eléctricas en montajes ajustables de 2" a alturas de 35' (7.6 m) y mayores. Haga un nudo en los cables de alimentación por encima del orificio de entrada del cable de alimentación en el compartimiento de empalmes del acoplador para reducir la tensión en las conexiones. Asegúrese de que el nudo no se deslice a través del orificio.
4. Deslice el acoplador inferior sobre la tubería o espiga de montaje, teniendo cuidado de no aplastar ningún cable.
5. Dirija la luminaria girándola sobre el tubo o la espiga en la dirección deseada. Apriete firmemente los dos (2) tornillos Allen en el acoplador con un par de apriete de 140 lb-pulg. (16 N•m).
6. Afloje (SIN retirar) el tornillo Allen que sujeta las dos mitades del acoplador. Incline la luminaria según el ángulo deseado. Apriete el tornillo con un par de 132 lb-pulg. (15 N•m).
7. Realice las conexiones eléctricas en el compartimiento de empalmes conforme a la sección **Conexiones Eléctricas**.
8. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de empalmes del acoplador y apriete los dos (2) tornillos que se quitaron en el paso 1.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

El dispositivo está equipado con un controlador universal de voltaje de 120-277 V (es decir 120 V, 208 V, 240 V o 277 V)

CABLEADO DE FASE A NEUTRO 120/277 V

1. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro al cable de tierra de la luminaria (verde).
2. Conecte el cable común del suministro al cable neutro de la luminaria (blanco).
3. Conecte el cable de suministro de corriente al cable vivo de la luminaria (negro).

Acomode cuidadosamente todos los cables en la caja de conexiones y asegúrese de no aplastar ningún cable.

CABLEADO DE FASE A FASE, 208/240 V

1. Conecte el cable de puesta a tierra del suministro al cable de tierra de la luminaria (verde).
2. Conecte el cable L1 (vivo) del suministro al cable neutro de la luminaria (blanco).
3. Conecte el cable L2 (vivo) del suministro al cable vivo de la luminaria (negro).

Acomode cuidadosamente todos los cables en la caja de conexiones y asegúrese de no aplastar ningún cable.

AVISO DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o las modificaciones no aprobados podrían anular su autoridad para usar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está supeditado a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Los cambios o las modificaciones no aprobados podrían anular su autoridad para usar este equipo.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se le instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o a un circuito distinto al cual se ha conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o TV para obtener ayuda.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Séries E-FCB et E-FFB


Document :	LPN00548X0001A2_A	Date	02-07-2019
Créé par :	TMT	ECO n°	010778




MONTANT DE
12,7 MM (1/2 PO)



ÉTRIER



TOURILLON



MONTANT DE
50,8 MM (2 PO)

⚠ MISES EN GARDE

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires suivantes :

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Danger** – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
DANGER- Risk of shock- Disconnect power before installation.
- Ce luminaire doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
- Adapté aux endroits mouillés
Suitable for Wet Locations.

VEUILLEZ GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

MONTAGE À L'AIDE DU MONTANT DE 12,7 MM (1/2 PO)

REMARQUE : Le luminaire peut être installé sur n'importe quel montage métallique fileté NPSM de 12,7 mm (1/2 po) (non inclus).

REMARQUE : Lorsque vous installez le luminaire en position inversée (montant de 12,7 mm [1/2 po] au-dessus du luminaire), installez-le sur une boîte de jonction étanche avec couvercle. De plus, calfeutrer les ouvertures du conduit, autour du couvercle de la boîte de jonction, et l'extrémité d'entrée des fils du montant de 12,7 mm (1/2 po) avec un matériau de calfeutrage de haute qualité, comme du caoutchouc de silicone, pour vous assurer que l'eau n'entre pas dans le luminaire à travers le montant.

- Faites passer les fils du luminaire à travers le trou du support.
- Vissez la fixation à l'extrémité du montant sur le luminaire et fixez-la avec un contre-écrou. L'utilisation d'un produit d'étanchéité sur le filetage formera un joint d'étanchéité.
- Raccordez au réseau électrique comme indiqué dans la section **Raccordements électriques**.
- Orientez le luminaire en desserrant la vis sur l'articulation du montant et en le faisant pivoter à l'angle d'inclinaison désiré. Resserrez la vis.

MONTAGE À L'AIDE D'ÉTRIER

- Installez le luminaire à l'aide de (2) attaches de 6 mm (1/4 po) appropriées à la surface de montage. Les fentes à la base de l'étrier peuvent être utilisées comme gabarit pour localiser les trous dans la surface de montage.
- Orientez le luminaire en desserrant les vis sur les côtés de l'étrier et en le faisant pivoter à l'angle d'inclinaison désiré. Resserrez les vis.
- Raccordez au réseau électrique le cordon du luminaire jusqu'à la boîte de jonction où vous pourrez accéder aux fils d'alimentation. Scellez l'entrée du cordon dans la boîte de jonction.
- Raccordez au réseau électrique comme indiqué dans la section **Raccordements électriques**.

MONTAGE À L'AIDE DE TOURILLON

- Pour les luminaires E-FFB08 et E-FFB11, installez-les à l'aide d'attaches et de rondelles de 6 mm (1/4 po) appropriées à la surface de montage. Pour les luminaires E-FFB18 et E-FFB23, utilisez (2) attaches et rondelles de 10 mm (3/8 po) appropriées à la surface de montage. Les fentes à la base du tourillon peuvent être utilisées comme gabarit pour localiser les trous dans la surface de montage.
- Retirez la vis de blocage sur le côté du tourillon.
- Desserrez les boulons à tête hexagonale sur les côtés du tourillon.
- Faites pivoter le tourillon à l'angle d'inclinaison désiré. Alignez les trous de verrouillage du tourillon intérieur et extérieur.
- Insérez la vis de blocage, retirée à l'étape 2, dans les trous correspondants du tourillon intérieur et extérieur. Serrez la vis.
- Serrez fermement les deux boulons à tête hexagonale sur les côtés du tourillon.
- Raccordez au réseau électrique comme indiqué dans la section **Raccordements électriques**.

MONTAGE À L'AIDE DU MONTANT DE 50,8 MM (2 PO) (E-FFB08 ET E-FFB11)

- REMARQUE :** Le luminaire est destiné à être installé sur un tuyau à paroi épaisse ou un tenon ayant un diamètre extérieur de 60 mm (2-3/8 po).
- Tirez les fils d'alimentation par l'extrémité du tuyau de montage ou du tenon.
 - Raccordez les fils du cordon sortant par le bas du montant de 51 mm (2 po) aux fils d'alimentation comme indiqué dans la section Raccordements électriques.
 - Insérez les raccordements et le cordon dans l'extrémité ouverte du tuyau ou du tenon de montage.
 - Glissez le montant inférieur sur le tuyau de montage ou le tenon, en veillant à ne pas pincer les fils.
 - Orientez le luminaire en faisant pivoter le tuyau ou le tenon dans la direction désirée. Serrez fermement les (2) vis à tête hexagonale sur le montant à 16 N m (140 lb-po).
 - Desserrez (NE PAS retirer) le boulon à tête hexagonale qui maintient ensemble les deux moitiés du montant. Inclinez le luminaire à l'angle désiré. Serrez l'écrou à 15 N m (132 lb-po).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Séries E-FCB et E-FFB

Document :	LPN00548X0001A2_A	Date	02-07-2019
Créé par :	TMT	ECO n°	010778

MONTAGE À L'AIDE DU MONTANT DE 50,8 MM (2 PO) (E-FFB18 ET E-FFB23)

REMARQUE : le luminaire est conçu pour être installé sur un tuyau à paroi épaisse ou un tenon ayant un diamètre extérieur de 60 mm (2 3/8 po).

1. Retirez le couvercle du compartiment des jonctions de fils hors du montant supérieur en retirant les (2) vis du couvercle.
2. Acheminez les fils d'alimentation par le fond du montant et dans le boîtier de raccordement du montant.
3. Un détendeur est nécessaire pour les connexions électriques sur des montants ajustables de 2 po à partir d'une hauteur de 7,6 m (35 p). Faites un nœud aux fils d'alimentation au-dessus de l'orifice d'entrée des fils d'alimentation dans le compartiment des jonctions du montant afin de réduire la tension sur les connexions. Assurez-vous que le nœud ne glisse pas à travers le trou.
4. Glissez le montant inférieur sur le tuyau de montage ou le tenon, en veillant à ne pas pincer les fils.
5. Orientez le luminaire en faisant pivoter le tuyau ou le tenon dans la direction désirée. Serrez fermement les (2) vis à tête hexagonale sur le montant à 16 N m (140 lb-po).
6. Desserrez (NE PAS retirer) le boulon à tête hexagonale qui maintient ensemble les deux moitiés du montant. Inclinez le luminaire à l'angle désiré. Serrez l'écrou à 15 N m (132 lb-po).
7. Raccordez dans le compartiment des jonctions selon la section **Raccordements électriques**.
8. Remplacez le couvercle du compartiment des jonctions du montant et serrez les (2) vis qui ont été retirées à l'étape 1.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Le luminaire est équipé d'un système d'entraînement de tension universelle de 120 à 277 volts (c'est-à-dire, 120 V, 208 V, 240 V ou 277 V)

CÂBLAGE PHASE VERS NEUTRE 120/277 V

1. Connectez la mise à la terre de l'alimentation au fil de terre (vert) de l'appareil.
2. Connectez l'alimentation neutre au fil neutre (blanc) de l'appareil.
3. Connectez l'alimentation Vin au fil sous tension (noir) de l'appareil.

Insérez soigneusement tous les fils dans la chambre de câblage en vous assurant qu'aucun fil n'est coincé.

CÂBLAGE PHASE VERS PHASE 208/240V

1. Connectez la mise à la terre de l'alimentation au fil de terre (vert) de l'appareil.
2. Connectez l'alimentation L1 (sous tension) au fil neutre (blanc) de l'appareil.
3. Connectez L2 (sous tension) au fil sous tension (noir) de l'appareil.

Insérez soigneusement tous les fils dans la chambre de câblage en vous assurant qu'aucun fil n'est coincé.

AVIS DE LA FCC

MISE EN GARDE : Des modifications ou changements non expressément approuvés pourraient annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme avec la Partie 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Des modifications ou changements non expressément approuvés pourraient annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, selon la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, si installé et utilisé non conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux radiocommunications. Par contre, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)