


INSTALLATION INSTRUCTIONS

E-WW1L and E-WW2L

Document:	CI308X44R4	Date	2015-11-23
Created By:	TMT	ECO#	005574



E-WW1L



E-WW2L

FIGURE 1

E-WW1L is shown below





FIGURE 2

E-WW2L is shown below



CAUTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- DANGER**- Risk of shock- Disconnect power before installation.
DANGER – *Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.*
- This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
- This luminaire is rated for 120V 60Hz only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

MOUNTING

- Remove the lens by removing the 2 screws (E-WW1L) or 4 screws (E-WW2L) securing it to the rear housing and set aside.
- For E-WW1L loosen two screws enough to allow reflector to slide upward until keyhole in reflector releases from two screws and remove reflector, see **Figure 1**. For E-WW2L remove the 2 screws and remove reflector, see **Figure 2**.

POWER FROM CONDUIT

- Knock out two plugs in rear housing and apply the gasket to the back surface of housing. Attach fixture to mounting surface with two screws.
 - For surface conduit: Remove the threaded plug from the bottom of the rear housing.
 - For conduit entry from back: Knock out the conduit entrance on back of fixture.
- Complete the wiring to the power source and ground (refer to wiring instructions).
- To ensure rain tight seal, apply silicone caulking around back edges of fixture.
- Replace reflector.
- Replace front lens by reversing procedure used to remove it.

MOUNTING OVER OUTLET BOX

- Knock out appropriate holes around outlet hole in rear housing and apply the gasket to the back surface of housing. Fasten the rear housing to the outlet box using the screws supplied with the outlet box.
- Complete the wiring to the power source and ground (refer to wiring instructions).
- To ensure rain tight seal, apply silicone caulking around back edges of fixture.
- Replace reflector.
- Replace front lens by reversing procedure used to remove it.

FIXTURE WIRING

NOTE: This luminaire is rated for 120V 60Hz only.

- Make the following electrical connections in the mounting box or junction box:
 - Connect the black fixture lead to the voltage supply lead
 - Connect the white fixture lead to the neutral supply lead
 - Connect the ground lead to the supply ground lead.


INSTALLATION INSTRUCTIONS E-WW1L and E-WW2L

Documento: CI308X44R4
Dibujo/Página: TMT

Fecha: 2016-11-23
ECO# 005574



E-WW1L



E-WW2L

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza equipo eléctrico, hay que respetar algunas pautas de seguridad básicas, entre otras:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, apague la fuente de alimentación antes de instalar o mantener el equipo.
Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
2. Esta lámpara debe instalarse según el código NEC o el código eléctrico local. Si no conoce estos códigos y sus requisitos, consulte con un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
3. **NOTA:** la lámpara funciona con corriente de 120V / 60Hz solamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MONTAJE

1. Para desmontar la lente, quite los dos tornillos (E-WW1L) o los cuatro tornillos (E-WW2L) que la sujetan a la parte trasera de la caja y póngalos a un lado.
2. Para E-WW1L afloje dos tornillos lo suficiente como para poder deslizar el reflector hacia arriba hasta que el orificio del reflector se suelte de los dos tornillos y extraiga el reflector, vea la **Figura 1**. Para E-WW2L quite los 2 tornillos y extraiga el reflector, vea la **Figura 2**.

FIGURA 1

E-WW1L se muestra a continuación





FIGURA 2

E-WW2L se muestra a continuación



MONTAJE CON DOS PERNOS

1. Retire dos enchufes en la cubierta posterior y la Junta se aplica a la superficie posterior de la cubierta.
 - Fije el accesorio a la superficie de montaje con dos tornillos.
 - Para superficie conducto: Retire el tapón roscado de la parte inferior de la cubierta posterior.
2. Para la entrada de atrás: Retire la entrada del conducto la parte trasera del accesorio.
3. Complete el cableado a la fuente de alimentación y a tierra (consulte la sección "Cableado de la unidad").
4. Aplique masilla de silicona alrededor de los bordes traseros de la lámpara para impermeabilizarla.
5. Instale el reflector.
6. Para instalar la parte delantera de la caja, siga al revés el pasacables roscado en la parte trasera inferior de la caja.


MONTAJE SOBRE UNA CAJA DE TOMA DE CORRIENTE

1. Abra los orificios necesarios alrededor del agujero de toma de corriente en la parte posterior de la caja; aplique la junta a la superficie trasera de la caja y sujétela a la caja de toma de corriente con los tornillos que vienen con esta última.
2. Complete el cableado a la fuente de alimentación y a tierra (consulte la sección "Cableado de la unidad").
3. Aplique masilla de silicona alrededor de los bordes traseros de la lámpara para impermeabilizarla.
4. Instale el reflector.
5. Para instalar la parte delantera de la caja, siga al revés el procedimiento para desmontarla.


FIXTURE WIRING

NOTA: La lámpara funciona con corriente de 120V / 60Hz solamente.

1. Efectúe las conexiones siguientes en la caja de montaje o caja de conexiones con la ayuda de conectores de cables con una clasificación mínima de 90 °C (no se incluyen).
 - a. Conecte el cable negro de la unidad al cable vivo (activo) del suministro.
 - b. Conecte el cable blanco al cable neutro del suministro.
 - c. Conecte el cable de tierra al cable de puesta a tierra del suministro.



E-WW1L



E-WW2L

FIGURE 1

E-WW1L illustré ci-dessous





FIGURE 2

E-WW2L illustré ci-dessous



ALIMENTATION PROVENANT DU CONDUIT

- Défonyez les deux bouchons à l'arrière du boîtier et installez le joint d'étanchéité sur la surface arrière du boîtier. Fixez le luminaire à la surface de montage avec deux vis.
 - Pour un conduit en surface : Retirez le bouchon fileté du dessous du boîtier arrière.
 - Pour un conduit à entrée arrière : Défonyez l'entrée du conduit à l'arrière du luminaire.
- Terminez le câblage vers la source d'alimentation et la mise à la terre (consultez les instructions sur le câblage).
- Pour assurer une fermeture étanche, appliquez du mastic à base de silicone sur les rebords arrière du luminaire.
- Réinstallez le réflecteur.
- Réinstallez la lentille avant en inversant sa procédure de retrait.

MONTAGE SUR UNE BOÎTE DE JONCTION

- Défonyez les trous appropriés autour du trou de sortie à l'arrière du boîtier et installez le joint d'étanchéité sur la surface arrière du boîtier. Fixez l'arrière du boîtier à la boîte de jonction à l'aide des vis fournies avec la boîte de jonction.
- Terminez le câblage vers la source d'alimentation et la mise à la terre (consultez les instructions sur le câblage).
- Pour assurer une fermeture étanche, appliquez du mastic à base de silicone sur les rebords arrière du luminaire.
- Réinstallez le réflecteur.
- Réinstallez la lentille avant en inversant sa procédure de retrait.

CÂBLAGE DU LUMINAIRE

REMARQUE : Ce luminaire est uniquement homologué pour 120 V et 60 Hz.

- Effectuez les raccordements électriques suivants dans la boîte de montage ou de jonction :
 - Connectez le fil noir du luminaire au fil d'alimentation en tension.
 - Connectez le fil blanc du luminaire au fil d'alimentation neutre.
 - Connectez le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre de l'alimentation.

⚠ MISES EN GARDE

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un équipement électrique, des mesures de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, entre autres :

LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- DANGER** – Risque d'électrocution – Couper l'alimentation avant l'installation.
- Ce produit doit être installé conformément au NEC ou à votre code électrique local. Si vous ne connaissez pas bien ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Ce luminaire est uniquement homologué pour 120 V et 60 Hz.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

ASSEMBLAGE

- Retirez la lentille en retirant les deux vis (E-WW1L) ou les quatre vis (E-WW2L) qui la fixent à l'arrière du boîtier et rangez-les.
- Dans le cas du E-WW1L, desserrez deux vis suffisamment pour permettre de glisser le réflecteur vers le haut jusqu'à ce que la boutonnière du réflecteur se dégage de deux vis, et déposez le réflecteur, voir **Figure 1**. Dans le cas du E-WW2L, retirez les deux vis et déposez le réflecteur, voir **Figure 2**.